

SALA POLIVALENTĂ S.A.

Achizitie de servicii intretinere si reparare a centralei termice

CLUJ-NAPOCA, 2015

**Aprobat,
Director general
Ionuț RUSU**



SALA POLIVALENTĂ S.A
Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 5-7, jud. Cluj
J12/2740/2014, CUI 33602967
Capital social, subscris și vărsat 3.499.950 lei

CAIET DE SARCINI

Achiziție de: *"Servicii de intretinere si reparare a centralei termice din dotarea Sălii Polivalente S.A."*

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale autorității contractante:

Denumire oficială: SALA POLIVALENTĂ S.A.		
Adresă: str. Moșilor nr. 5-7		
Localitate: Cluj-Napoca, jud. Cluj	Cod poștal: 400001	Țara: Romania
Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice	Telefon: +4 0264-483160	
E-mail: secretariat@polivalentacluj.ro	Fax: +4 0264-483166	
Adresa sediului principal al autorității contractante (URL): www.polivalentacluj.ro		

2. Locul prestării serviciilor:

- Sala Polivalentă, Cluj-napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj

3. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate:

Activități necesare/servicii prestate pentru îndeplinirea/realizarea obiectului contractului (abordarea nu este exhaustiva):

"Servicii de intretinere si reparare a centralei termice din dotarea Sălii Polivalente S.A.",

- COD CPV : 45259300-0 reparare si intretinere a centralelor termice

CAPITOLUL I: GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini stabileste si defineste obiectul activitatii de *"Servicii de intretinere si reparare a centralei termice din dotarea Sălii Polivalente S.A."*, precum si descrierea operatiunilor ce se vor executa in cadrul lucrarilor de intretinere si reparare a instalatiilor centralelor termice de la locația din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj. Informatiile referitoare la numarul si caracteristicile centralelor termice instalate la adresa sus mentionata si care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt prezentate in Anexa nr. 1.

Contractul se va incheia pentru perioada 16.11.2015 - 15.11.2018.

SALA POLIVALENTĂ S.A. isi rezerva dreptul de a prelungi durata de valabilitate a contractului de servicii, dupa expirare, cu o perioada de maxim 4 (patru) luni, conform prevederilor articolului 6 aliniat (3), lit.a,lit.b., lit.c, lit.d din H.G. nr. 925 /2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Contractul de *"Servicii de intretinere si reparare a centralei termice din dotarea Sălii Polivalente S.A."* se va incheia cu respectarea dispozitiilor din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 925/2006.

Oferta financiara trebuie sa includa contravaloarea serviciilor atat pentru reviziile tehnice curente, cat si pentru revizia generala, cu si fara TVA, pret/luna/centrala termica, respectiv pret total servicii, cu si fara TVA.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a descalifica ofertantii a caror oferta nu respecta cerintele tehnice si de capacitate impuse prin documentatia de achizitie;

CAPITOLUL II: LUCRARI TEHNOLOGICE CARE TREBUIE EFECTUATE IN VEDEREA INTRETINERII SI REPARARII INSTALATIILOR CENTRALELOR TERMICE

Prestatorul va efectua : ”*Servicii de intretinere si reparare a centralelor termice din dotarea Sălii Polivalente S.A.*” care constau in:

A. Revizie tehnica anuala (mentenanta), se va efectua in luna septembrie/octombrie si cuprinde urmatoarele operatiuni:

- curatarea cazanului si a drumurilor/ cosului de fum;
- verificarea etanseitatii cazanului;
- verificarea etanseitatii instalatiei de alimentare cu combustibil din interiorul incaperii in care este instalat echipamentul;
- demontarea, verificarea si curelarea arzatorului;
- verificarea reglajelor la arzator cu analizorul de gaze si refacerea reglajelor;
- verificarea bunei functionari a automatizarii echipamentului;
- verificarea si reglarea aparatelor electrice si electronice din cadrul automatizarilor;
- verificarea presiunii la combustibil (gaz);
- verificarea pompelor de circulatie;
- verificarea functionarii boilerelor, inlocuindu-se contra cost piesele defecte, daca este cazul;
- verificarea si reglarea presostatelor;
- verificarea bunei functionari a electrovanelor;
- verifi carea instalatiei electrice;
- verificarea tirajului cosului de fum;
- verificarea presiunii de alimentare cu combustibil;
- evaluarea capacitatii de functionare normali a fiecarui subansamblu;
- verificarea filtrului stabilizator de gaz;
- verificarea supapelor de siguranta;
- verificarea pemei de aer din vasele de expansiune si completarea acesteia;
- instruirea si informarea personalului beneficiarului pentru buna functionare a echipamentului;
- emiterea documentului (fisa de revizie si interventi) care atesta buna functionare a centralei si avizarea raportului VTP de catre ISCIR, daca se impune acest aviz.

B. Verificari tehnice periodice (VTP) la scadenta/ cererea ISCIR in vederea obtinerea de autorizatiei ISCIR

de functionare in continuare a centralelor termice ajunse la scadenta. Aceste lucrari se executa la scadenta sau cererea ISCIR si se vor realiza in conformitate cu recomandarile producatorului, normele si prescriptiile tehnice ISCIR: C11-2010 si reprezinta ansamblul de activitati menite sa asigure functionarea in conditii de siguranta a cazanelor, pe toata durata de valabilitate a contractului. Verificarile, incercarile si probele intocmite de catre prestator o data cu VTP vor avea urmatorul caracter minimal: examinarea instalatiilor de alimentare (combustibil, electricitate, apa, cos); verificari de functionare la rece (protectii, etanseitate ciurcuit combustibil, gaze arse, aer); reglare sarcina cazan; verificare automatizare centrala, plus buletinele de atestare a verificarilor etc.

C. Reparatii accidentale (service), pentru aducerea centralelor si a instalatiilor aferente la un nivel tehnic corespunztor indeplinirii conditiilor (VTP/ AF/ PIF) de attorizare ISCIR, cu inlocuirea contra cost a pieselor defecte daca este cazul. Piesele de schimb si materialele necesare a fi inlocuite vor fi achitate separat. Termenele de executie a lucrarilor de reparatii accidentale sunt impuse, dupa cum urmeaza: - in termen de 4 ore de la anuntarea defectiunii. Acest termen se poate prelungi pentru situatii neprevazute prin acordul partilor. Piesele de schimb si materialele utilizate la executia service-ului, inclusiv a reparatiilor accidentale vor fi in concordanta cu recomandarile producatorului, respectiv cu cartea de service a utilajului. PrestaliiTe solicitate se pot suplimenta pentru noi configurari, cu acordul partilor, in conditia mentinerii preturilor din oferta financiara.

În elaborarea ofertei, ofertanții vor ține cont de obligațiile legale referitoare la condițiile de muncă, de protecția muncii și PSI pe care sunt obligați să le respecte pe întreaga perioadă de derulare a contractului

CAPITOLUL III: CONDITII FINANCIARE

Oferta financiara trebuie sa includa contravaloarea serviciilor prestate.

În toate situațiile de intervenție în care este necesară înlocuirea unor piese defecte, contravaloarea pieselor se va achita separat, pe baza unei comenzi, acestea nefiind incluse în obiectul prezentei achiziții (manopera de înlocuire este cuprinsa în valoarea reviziilor care se efectuează).

Plata se efectueaza de catre beneficiar in contul executantului, in termen de 30 zile de la primirea facturii. Factura se emite de catre executant in baza procesului verbal de receptie al reviziilor executate efectiv, semnat de executant si beneficiar.

CAPITOLUL IV: CONDITII TEHNICE

Pentru intretinerea si repararea instalatiilor centralelor termice de la **locația Sala Polivalentă din mun. Cluj-Napoca**, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj care fac obiectul **Anexei 1**, in raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, ofertantul (prestatorul) este obligat sa respecte prescriptiile tehnice ISCIR, normativele de prevenire si stingere a incendiilor, de protectia muncii etc. Conform Ordin 130/10.05.2011 al Inspectorului de Stat ISCIR, ofertantul (prestatorul) va colabora cu operatorul RSVTI in ceea ce priveste exploatarea, autorizarea si verificarea periodica a instalatiilor si echipamentelor din domeniul ISCIR si va aduce la cunostinta beneficiarului toate masurile legale ce trebuiesc luate pentru a se respecta prescriptiile tehnice, colectia ISCIR. Prestatiile care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie vor fi efectuate de catre ofertant, cu respectarea prescriptiilor tehnice ISCIR, a normativelor de prevenire si stingere a incendiilor, de protectia muncii, a altor normativelor si a reglementarilor in vigoare, fiind obligatorie detinerea de catre acestia de autorizatii/atestari ISCIR, standarde de: asigurarea calitatii; de mediu si de sanatate ai securitate ocupationala.

1. Autorizatie emisa in conformitate cu prescriptia tehnica C11 - 2010 - pentru autorizarea persoanelor juridice (oferantului) si a personalului tehnic de specialitate al acestuia atestat sa efectueze lucrari la instalatii/echipamente ISCIR:

- cazane de apa calda cu $P > 400$ Kw;
- cazane de abur cu $Q > 0,6$ t/h;

2. Autorizatii pentru personal atortizat in domeniul instalatiilor de ardere si automatizare pentru centrale termice, detinut de catre ofertant (prestator)

Alte conditii tehnice care trebuie respectate:

- produsele utilizate pentru intretinerea centralelor trebuie sa fie biodegradabile, sa nu degradeze imediat sau in timp suprafata curatata si sa nu afecteze sanatatea oamenilor si a mediului;
- produsele pentru care normele in vigoare prevad obligativitatea omologarii sau agrementarii tehnice, vor fi utilizate numai dupa obtinerea documentelor de certificare respective;
- piesele de schimb care urmeaza a fi utilizate in timpul repararii trebuie sa detina in mod obligatoriu:
 - certificate de calitate;
 - certificate de garantie;
 - certificat de provenienta.

Se vor accepta piesele aprovizionate de la producatori/furnizori autorizati. Actele solicitate se vor prezenta in copie beneficiarului la intocmirea facturii repararii.

- Orice piesa de schimb trebuie sa aiba o perioada de garantie de cel putin 6 luni de la data inlocuirii ei, iar prestatorul va inainta beneficiarului un act prin care certifica garantia piesei inlocuite;
- Pentru piesele de schimb achizitionate de catre prestator si care se uzeaza in termenul de garantie in urma unei utilizari normale a instalatiilor de centrala termica, raspunzator este prestatorul cu inlocuirea pieselor uzate, el suportand atat costul pieselor noi, cat si al repararii;
- Orice subansamblu la care se solicita verificari pe standuri pentru masurare sau probe va fi insotit la sfarsitul repararii de o fisa de masuratori care sa certifice parametrii pe care trebuie sa-i satisfaca respectivul subansamblu semnat de personalul autorizat al prestatorului;
- Orice ansamblu reparat va avea o perioada de garantie de cel putin 6 luni de la data instalarii acestuia, iar prestatorul va inainta beneficiarului un act prin care certifica garantia ansamblului reparat;
- Orice reparare va fi garantata minim 6 luni cu conditia utilizarii corepunzatoare a instalatiilor centralelor termice de catre beneficiar;
- Orice reclamatie din partea beneficiarului se va transmite sub forma de document scris prin fax sau cu confirmare de primire;
- Tipul repararii ce urmeaza a fi efectuata se va stabili in urma unui document constatator (fisa de reparatii, de constatare) intocmit de catre o comisie mixta reparator-beneficiar, in baza caruia se transmite comanda de catre beneficiar;
- Prestatorul este direct raspunzator de eventualele pagube materiale cat si vatamari corporale pe care le pot suferi anumite persoane, produse de nefunctionarea in parametrii si in conditiile de siguranta a instalatiilor de centrala termica, datorata defectiunilor aparute la unul din subansamblurile aflate in termen de garantie.

Incalcarea acestor conditii atrage raspunderea prestatorului potrivit clauzelor contractului de prestari dintre acesta si beneficiar, in conformitate cu prevederile legale, mergind pina la rezilierea contractului.

CAPITOLUL V: CONDITII DE CALITATE , VERIFICARI CALITATIVE

Prestatorul de servicii trebuie sa detina obligatoriu un Certificat care certifica pentru activitatile prestate ca are implementat si mentine un sistem de management al calitatii conform conditiilor din standardul **ISO 9001 : 2000**.

1. Constatatarea calitatii lucrarilor pentru *”Servicii de intretinere si reparare a centralei termice din dotarea Sălii Polivalente S.A.”* se efectueaza de responsabilii desemnati de catre autoritatea contractanta.

Calitatea lucrarilor pentru *”Servicii de intretinere si reparare a centralei termice din dotarea Sălii Polivalente S.A.”* descrise in prezenta invitatie de participare, se verifica astfel:

- a) prin sondaj, in timpul desfasurarii lucrarilor, de catre prestator si beneficiar, respectiv de organele superioare ierarhice ale acestora;
- b) calitatea si cantitatea prestatiei se analizeaza in comisie prestator-beneficiar sau de catre delegatii imputerniciti ai acestora. Pe baza analizei comisiei prestator-beneficiar se intocmeste procesul verbal de receptie a lucrarilor de intretinere si reparatii a instalatiilor centralelor termice.

2. Lista verificarilor calitative :

- verificarea personalului si a utilajelor necesare;
- verificarea calitatii lucrarilor *”Servicii de intretinere si reparare a centralei termice din dotarea Sălii Polivalente S.A.”* se face de catre beneficiar participind la probele pe standurile de masura si verificari.

Constatatarea lucrarilor executate, corespunzatoare cu cerintele impuse, se va consemna in Procesul verbal de receptie a lucrarilor de intretinere si reparatii.

In functie de realizarea prestatiei la parametrii prevazuti in contract se va face si plata acesteia sau rezilierea contractului.

Verificarea conducatorului formatiei de lucru apartine prestatorului.

Modalitatile de recuperare a eventualelor daune de catre partile vatamate vor fi prevazute in contractul de prestari incheiat intre parti.

CAPITOLUL VI: ALTE CONDITII TEHNICO-ORGANIZATORICE

Instruirea profesionala privind protectia muncii si PSI se va face de catre prestator pentru angajatii sai. Prestatorul va instrui si supraveghea personalul, care va fi examinat si autorizat la semnarea contractului, conform reglementarilor in vigoare. Prestatorul va trebui sa prezinte documentele de omologare sau certificate de la organele abilitate pentru serviciul prestat.

Beneficiarul are dreptul si obligatia sa efectueze verificari si controale asupra tehnologiei aplicate pentru a se preveni din timp eventualele degradari iar prestatorul trebuie sa faciliteze efectuarea acestora.

Inventarul instalatiilor centralelor termice, precum si evidenta executarii reparatiilor in cadrul operatiilor pentru *”Servicii de intretinere si reparare a centralei termice din dotarea Sălii Polivalente S.A.”*, ramane in sarcina beneficiarului, insa eventualele degradari ce apar in timpul intretinerii si repararii , din vina exclusiva a prestatorului , sunt suportate de acesta .

Prestatorul va suporta toate amenzile si penalitatile de la organele abilitate (Protectia consumatorului, a Mediului, Pompieri etc.), precum si eventualele accidente ale personalului achizitorului sau ale altor persoane cauzate de reparatia necorespunzatoare a instalatiilor centralelor termice de catre acesta si care se afla in termenul de garantie.

Nerealizarea prestatiiilor la parametrii stabiliti prin contract si Specificatiile tehnice atrage dupa sine rezilierea de drept a contractului. Contractul de prestari *”Servicii de intretinere si reparare a centralei termice din dotarea Sălii Polivalente S.A.”* se poate rezilia la simpla notificare scrisa a achizitorului SALA POLIVALENTĂ S.A.

CAPITOLUL VII: CONDITII DE MENTENANTA CORECTIVA

7.1. Asigurarea de asistenta tehnica, de tip mentenanta corectiva a echipamentelor, dupa cum urmeaza:

- identificarea si repararea defectiunilor raportate de beneficiar la echipamentele aflate sub contract si inlocuirea pieselor defecte si/sau a pieselor de schimb incluse in pretul serviciilor;
- raspunsul la sesizare sa nu depaseasca 1 oră;

- remedierea oricarei defectiuni nu trebuie sa depaseasca o zi lucratoare din momentul primirii sesizarii. In cazul în care nu se poate remedia deficient in termenul mentionat, prestatorul va pune la dispozitia autoritatii contractante pana la remedierea deficientei, fara costuri suplimentare, un echipament cel putin echivalent in parametrii tehnici;
 - costurile legate de hartia utilizata in explatarea echipamentului temporar, lasat in custodia autoritatii contractante, revin integral acesteia.
- 7.2. Asigurarea de asistenta tehnica, de tip mentenanta preventiva a echipamentelor, dupa cum urmeaza:
- mentenanta echipamentelor operationale aferente prestatiei ”**Servicii de intretinere si reparare a centralei termice din dotarea Sălii Polivalente S.A.**” - aflate sub contract, pe o baza proactiva pentru a asigura, prin luarea unor masuri preventive corespunzatoare, ca echipamentele vor functiona conform specificatiilor tehnice;
 - verificarea si corectarea parametrilor tehnici de functionare, pentru prestatia ”**Servicii de intretinere si reparare a centralei termice din dotarea Sălii Polivalente S.A.**”, prin operatiuni de demontare, curatare, ungere, reglare, reasamblare, update, firmware si drivere pentru toate echipamentele beneficiarului, aflate sub contract, asigurarea de servicii de consultanta privind necesitatea inlocuirii, propunerii pentru scoatere din uz si dupa caz casarea cu inlocuirea centralelor termice in cauza din dotarea SĂLII POLIVALENTE.
 - asigurarea de servicii de consultanta privind necesitatea upgradarii unor echipamente ale caror costuri de productie si/sau operare nu se mai justifica pentru ”**Servicii de intretinere si reparare a centralei termice din dotarea Sălii Polivalente S.A.**” ;
 - asistarea personalului propriu al SĂLII POLIVALENTE in vederea deservirii echipamentelor in cele mai bune conditii pentru ”**Servicii de intretinere si reparare a centralei termice din dotarea Sălii Polivalente S.A.**”.

CAPITOLUL VIII – CONDITII PROCEDURALE

Ofertantul va prezenta o procedura detaliata de service/mentenanta, incluzand etapele de identificare, analiza, decizie si remediere a neconformitatilor. Procedura va identifica etapele logice care vor fi urmate, precum si atributiile si responsabilitatile tuturor partilor implicate.

Procedura va contine urmatoarele informatii obligatorii:

- Data;
- Numarul din Registrul Problemelor Constatate;
- Starea echipamentului periferic;
- Descrierea defectului constat;
- Descrierea schimbarii propuse de piese si subansamble;
- Impactul schimbarii pieselor si subansamblelor solicitate;
- Evaluarea prioritatii interventiei;
- Decizia de introducere, in laborator, a echipamentelor periferice;
- Responsabilitatea pentru inlocuirea pieselor si subansamblelor;
- Data cand cererea de schimbare a fost alocata în vederea implementarii;
- Data cand schimbarea a fost implementata;
- Comportamentul schimbarii, in toata perioada de garantie.

Ofertantul va intretine pe întreaga durata a contractului de service/mentenanta un Registru de Calitate, in care va inregistra toate verificarile de calitate, care vor fi realizate in cadrul derularii contractului de servicii.

Informatiile incluse în Registrul de Calitate vor cuprinde:

- Numarul de referinta;
- Metoda de verificare a calitatii
- Persoanele responsabile cu verificarea calitatii;
- Rezultatele obținute pe perioada de derulare a contractului;
- Frecventa defectarilor, dupa inlocuirea unor piese sau subansamble ale echipamentului periferic;
- Metode de control pentru calitatea serviciilor de mentenanta;
- Actiunile corective stabilite si aplicate de executant.

ANEXELE CAIETULUI DE SARCINI pentru ”Servicii de intretinere si reparare a centralelor termice din dotarea Sălii Polivalente S.A.” :

1. Anexa 1- Tabel cu numarul si caracteristicile tehnice ale instalatiilor centralelor termice din dotarea SĂLII POLIVALENTE pentru care se executa servicii de intretinere si reparatii.

Modul de prezentare al ofertei:

1. Propunerea financiara

Pretul se va exprima in lei/an, cu si fara TVA, conform formularului de oferta, detaliat pentru revizie tehnica anuala; verificarea tehnica periodica; interventie in caz de avarie. În prețul unitar ofertat vor fi cuprinse toate costurile necesare îndeplinirii tuturor operațiunilor care se impun pentru mentinerea in stare perfecta de functionare a centralelor. Preturile din oferta financiara vor fi exprimate **in lei fara TVA.**

2. Propunerea Tehnica: se va completa Formularul de oferta, detaliat pe fiecare prestatie, in conformitate cu cele precizate in Caietul de sarcini.

3. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:

Nu se admit oferte alternative.

4. Termenul limită de primire a ofertelor:

– 11.11.2015, ora. 20.00.

–

5. Adresa la care se transmit ofertele:

Ofertele financiare se vor depune punctul *Info* al Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, str. Uzinei Electrice F.N., jud. Cluj, în plic închis.

6. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele:

– română.

–

7. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul:

- mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatură sau ofertă comună, fără a fi obligați să își legalizeze din punct de vedere formal asocierea.

- înainte de semnarea contractului, asocierea va fi legalizata.

8. Criterii de calificare/selectie privind capacitatea tehnică și profesională, a operatorilor economici:

Situația personală a candidatului /ofertantului	
Declarații privind eligibilitatea	Cerință obligatorie: prezentare formular nr. 1 (Declarație privind eligibilitatea)
Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Cerință obligatorie: completare formular 2 (Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 181)
Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)	
Persoane juridice/fizice române	Cerință obligatorie: Certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului, valabil la data deschiderii ofertelor Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrul Comertului
Situația economico-financiară	
Informații privind situația economico-financiară Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/>	Declaratie privind cifra de afaceri in domeniul de activitate pe ultimii 3 ani. În acest caz autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare și data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială. Informatii Generale Formular 3.
Capacitatea tehnică și/sau profesională	

<p>Informații privind capacitatea tehnică Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/></p>	<p>Solicitat <input checked="" type="checkbox"/> Nesolicitat <input type="checkbox"/> Se va prezenta Autorizația eliberată de către ISCIR pentru tipul de centrală prezentată și combustibilii utilizați pentru servicii de reparații și întreținere. Se va completa formularul 4 (Declarație privind lista principalelor prestari de servicii). Experiență similară Formularul 5: Se vor prezenta recomandari din partea beneficiarilor.</p>
<p>Informații privind subcontractanții-daca este cazul;</p>	<p>Se solicită după caz, completarea formularului 6 (Declarație privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți și specializarea acestora) cu subcontractanții și specializarea acestora.</p>

In cazul in care, pana la momentul depunerii ofertelor, ofertantii nu pot prezenta toate documentele solicitate in invitatia de participare, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a accepta inclusiv declaratie pe proprie raspundere din partea ofertantului, conform careia acesta indeplineste conditiile solicitate de autoritatea contractanta, urmand ca toate documentele lipsa sa fie depuse la sediul autoritatii contractante in momentul procurarii acestora.

9. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă:

- 30 de zile.

10. Criteriul de atribuire a contractului:

- prețul cel mai scăzut.

11. Bugetul estimat al achizitiei: ”Servicii de intretinere si reparare a centralelor termice din dotarea Sălii Polivalente S.A.” :14.500 Lei + TVA, echivalentul în lei a 3.252,58 Eur + TVA (estimat 1.084,19 Eur/an + TVA).

ÎNTOCMIT,
Consilier Juridic
Camelia IVAN

Tabel

cu numarul si caracteristicile tehnice ale centralelor din dotarea SĂLII POLIVALENTE

Nr. Crt	Echipament	Nr. buc
1	Cazan 1 Viessman 1120 kW	1 buc
2	Cazan 2 Viessman 1120 kW	1 buc
3	Vas expansiune ELBI 500 l	4 buc
4	Vas expansiune ELBI 300 l	2 buc
5	Vas expansiune ZILMET 8 l	1 buc
6	Supape de siguranta	13 buc